

A muutos
 B muutos
 C muutos
 D muutos
 E muutos
 F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS 400 V 160 A 50 Hz
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS kA
3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII kW 69 kW cosfii
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT EI ON JÄNNITE _____V VIRTA _____A
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI KENNO KOTELO KEHIKKO
2. ASENNUSTAPA PINTA UPPO KOTEL. LUOKKA IP _____
3. KIINNITYS LATTIA SEINÄ
4. OVILAITE LUKKO SALPA
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT AVOIN PALONKESTÄVÄ
6. MAALAUS VAKIO ERIKOIS
7. MITAT KORKEUS : _____ LEV. : MAX 1500 SYV. : _____

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI KIINTEÄ ULOSV. ULOSOT.
2. KALUSTUSTAPA YKSIKKÖ KESKITETTY
3. MERKKILAMPUT HEHKU HOHTO LEDI
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA SÄHKÖLAITOS VALMISTAJA

KAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI YLHÄÄLTÄ ALHAALTA
2. PÄÄKAAPELIT YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVIL.
3. OHJAUSKAAPELIT YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET VALM.NORM. ERILL.OHJE
2. KOJEMERKINNÄT JUOKSEVA KENNOKOHT. ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT : _____

A muutos
 B muutos
 C muutos

EiplanFinland Oy
 Aittaniemenkatu 8
 95410 Tornio
 P.044-4090589
 eiplan.fi

EUROMASTER RAAHE
 RAAHE

KESKUSKAAVIO
 SPK

Suunn. V-M/L/27.8.2012	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.	Lehti 1/6	Piirustusnumero	
Tark.		SÄH 2-1	

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		KESKUS																RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.				
																		25	PR. KYLMÄVARASTO		MMJ 3*2,5S		C16A					
																		26	NOSTO-OVI KYLMÄ VARASTO		MMJ 5*1,5S		C10A					
																		27	PR. MYYMÄLÄ		MMJ 3*1,5S		C10A					
																		28	PR. MYYMÄLÄ TISKI		MMJ 3*1,5S		C10A					
																		29	PR. MINIKEITTIÖ (TAUKOTILA)		MMJ 3*2,5S		C16A					
																		30	RASKAS KALUSTO PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		31	RASKAS KALUSTO PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		32	RASKAS KALUSTO PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		33	NOSTO-OVI RASKASKALUSTO		MMJ 5*1,5S		C10A					
																		34	NOSTO-OVI RASKASKALUSTO		MMJ 5*1,5S		C10A					
																		35	NOSTO-OVI RASKASKALUSTO		MMJ 5*1,5S		C10A					
																		36	HENKILÖ JA PAKETTIAUTOT PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		37	HENKILÖ JA PAKETTIAUTOT PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		38	HENKILÖ JA PAKETTIAUTOT PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		39	HENKILÖ JA PAKETTIAUTOT PR.3~		MMJ 5*2,5S		C16A					
																		40	LÄMMÖNJAKOHUONE PR.3~(32)		MMJ 5*6S		C20A					
																		41	IV-KONE HALLI		MMJ 5*6S		C20A					

D muutos
E muutos
F muutos

A muutos
B muutos
C muutos

EiplanFinland Oy
Aittaniemenkatu 8
95410 Tornio
P.044-4090589
eiplan.fi

EUROMASTER RAAHE
RAAHE

KESKUSKAAVIO
SPK

Suunn.
V-M.L./27.8.2012
Piirt.
Tark.

Kokonaisuus
Lehti
4/6

Sähköpositio
Piiirustusnumero
SÄH 2-1

Työnumero

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37																		
		KESKUS																RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.																						
																		42	IV-KONE MYYMÄLÄ/TAUKOTILA		MMJ 3*1,5S		C10A																							
																		43	KAUKOLÄMMÖNVAIHDIN		MMJ 5*1,5S		C10A																							
																		44	KIERTOYESIPUMPPU KÄYTTÖVESI		MMJ 3*1,5S		C6A																							
																		45	KIERTOYESIPUMPPU LÄMMITYS		MMJ 3*1,5S		C6A																							
																		46	PUHALLINKONVEKTORIT HENKILÖ JA PAKETTIAUTO		MMJ 3*1,5S		C10A	1-0 kytkin																						
																		47	PUHALLINKONVEKTORIT RASKASKALUSTO		MMJ 3*1,5S		C10A	1-0 kytkin																						
																		48	LÄMMITYSTERMOSTAATTI OHJAUS HALLIT		MMJ 3*1,5S		B10A																							
																		49	AUTOLÄMMITYSTOLPAT		MCMK 4*6+6		C20A																							
																		50	SAVUNPOISTOKESKUS		MMJ 3*1,5S		B10A																							
																		51	TELEKAAPPI PR.		MMJ 3*1,5S		C10A																							
																		52	VARA				C10A																							
																		53	VARA				C10A																							
																		54	VARA				C16A																							
																		55	VARA				C16A																							
																		56	VARA				C10A																							
																		57	VARA				C10A																							
																		58	VARA				C16A																							
A muutos	E muutos	EipianFinland Oy Aittaniemenkatu 8 95410 Tornio P.044-4090589 eipian.fi																EUROMASTER RAAHE RAAHE				KESKUSKAAVIO SPK				Suunn. V-M/L/27.8.2012	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero																	
B muutos	F muutos																					Piirt.	Lehti 5/6	Piirustusnumero	SÄH 2-1																					
C muutos																						Tark.																								

