

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS . 400 V 3x25 A 50 Hz
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS . _____ kA
3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII . 11.6 kW _____ kW 0.9 cosfii
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT . EI ON JÄNNITE _____ V VIRTA _____ A
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET . L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI . KENNO KOTELO KEHIKKO
2. ASENNUSTAPA . PINTA UPPO KOTEL. LUOKKA IP 2X _____
3. KIINNITYS . LATTIA SEINÄ
4. OVILAITE . LUKKO SALPA
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT . AVOIN PALONKESTÄVÄ
6. MAALAUUS . VAKIO ERIKOIS
7. MITAT . KORKEUS : _____ LEV. : 1000 SYV. : _____

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI . KIINTEÄ ULOSV. ULOSOT.
2. KALUSTUSTAPA . YSIKKÖ KESKITETTY
3. MERKKILAMPUT . HEHKU HOHTO LEDI
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA . SÄHKÖLAITOS VALMISTAJA

KAAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI . YLHÄÄLTÄ ALHAALTA
2. PÄÄKAAPELIT . YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVL.
3. OHJAUSKAAPELIT . YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET . VALM.NORM. ERILL.OHJE
2. KOJEMERKINNÄT . JUOKSEVA KENNOKOHT. ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT : KONTAKTOREIDEN JA RELEIDEN KELAJÄNNITE 24VDC, KAIKKI RELEET SYS.RELEITÄ LUKUUNOTTAMATTA LATTIA-
LÄMMITYKSEN RELEITÄ 18K1...18K9, IO-MODUULIT JÄRJESTELMÄTOIMITUKSESSA, I/O-MODUULIEN KIINNITYS
DIN-KISKOON, MODUULIEN MÄÄRÄT JA LEVEYDET: 1 KPL VIRTAMODUULI V11-D35C, 35MM
3 KPL INPUT 8I-D70C, 70MM, 4 KPL OUTPUT 8O-D70C, 70MM

D muutos
E muutos
F muutosA muutos
B muutos
C muutos

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
	KESKUS							RYHMÄ	OSOITE					kW	A/A	JOHDOTUS											
D muutos																					A						
E muutos																										B	
F muutos																										C	
																										D	
																										E	
																											F
																											G
																											H
																											J
																											K
																				L							
																				M							
																				N							
																				O							
																				P							
																				R							
																				S							
																				T							
																				U							
																				V							
																				X							
																				Y							
																				Z							
A muutos																				1							
B muutos																				2							
C muutos																											

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	KESKUS								RYHMÄ	OSOITE				kW	A/A	JOHDOTUS				A
									19	VALAISTUS KEITTIÖ					B10	MMO 7x1.5				B
									20	VALAISTUS OLOHUONE					B10	MMO 7x1.5				C
									21	VALAISTUS ETEINEN+WC					B10	MMO 7x1.5				D
									22	VALAISTUS TV-HUONE					B10	MMO 7x1.5				E
									23	VALAISTUS MH: T YLÄK. + WC					B10	MMO 7x1.5				F
									24	VALAISTUS LJH + SISÄÄNKÄYNTI					B10	MMJ 5x1.5 S				G
									25	VALAISTUS TERASSI					B10	MMJ 5x1.5 S				H
									26	VARAUS PIHAVALOT					C16	2(MCMK 2*2.5+2.5S)				J
									27	VARAUS VALAISTUS AUTOKATOS					C16	MCMK 2X2.5+2.5S				K
									28	OHJAUSSÄNNITE 230/24VDC, 2.5A					C10	MMJ 3x1.5 S				L
										PAINONAPIT KEITTIÖ						NOMAK 8*2*0.5+0.5				M
										PAINONAPIT OLOHUONE						NOMAK 8*2*0.5+0.5				N
										PAINONAPIT ETEINEN + SISÄÄNK.						NOMAK 8*2*0.5+0.5				O
										PAINONAPIT TV-HUONE						NOMAK 8*2*0.5+0.5				P
										PAINONAPIT TERASSI						NOMAK 8*2*0.5+0.5				R
										HIMMENNIN OHJAUKSET 0-10V						4*(KLM 2*0.8)				S
										LÄMPÖTILA-ANTURIT						2(4x2x0.5)				T
										PALOVAROITTIMET						4x2x0.5				U
										RIKOSILMOITIN ANTURIT						4x2x0.5				V
									29	VALAISTUS MH: T ALAKERTA					B10	MMJ 5x1.5 S				X
									30	VALAISTUS KHH+SAUNA					B10	MMJ 5x1.5 S				Y
									31	PISTORASIAK ETEINEN + WC					C10	MMJ 3x1.5 S				Z
									32	PISTORASIAK MH ALAKERTA					C10	MMJ 3x1.5 S				1

A muutos
B muutos
C muutos

PCPLC
600*400*160

D muutos
E muutos
F muutos

TALO	Suunn. /13.3.2013	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
PÄÄKAAVIO SÄHKÖPÄÄKESKUS	Piirt. Lehti 3/4	Piirustusnumero	SÄH 13.298.400	
	Tark.			

Riihimäki 3, 90240 OULU
(08) 538 1020 http://www.jrploting.com

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS								A	
	3x,N,PE																				B
								33	PISTORASIAAT MH + KHH		C10	MMJ 3x1.5 S								C	
								34	PISTORASIAAT OLOHUONE		C10	MMJ 3x1.5 S								D	
								35	PISTORASIAAT TV-HUONE		C10	MMJ 3x1.5 S								E	
								36	PISTORASIAAT MH YLÄKERTA		C10	MMJ 3x1.5 S								F	
								37	PISTORASIAAT MH:T YLÄK. + WC		C10	MMJ 3x1.5 S								G	
								39	JÄTEVESIKENTÄN PUMPPU		C16	MCMK 4X2.5+2.5S								H	
								40	VARALLA			3*10								J	
								41	VARALLA			3*10								K	
								42	VARALLA			3*16								L	
								38	TELETILAN PR.			C10								M	
									PISTORASIA TELETILASSA											N	
									TELELAITTEIDEN MAADOITUSKISKO											O	
									RJ45-LIITTIMET 12KPL			2(4*2*0,5)								P	
									TILAVARAUS LEX COM HOME KYTKENNÄLLE											R	
									- 1 KPL VIRTALÄHDE											S	
									- 1 KPL KYTKIN S100-T 10/100MBPS											T	
									- 1 KPL TV + RADIO MODUULI A100											U	
									- RISTIKYTKENTÄKAAPELIT											V	
																				X	
																				Y	
																				Z	
																				1	
																				2	

A muutos
B muutos
C muutos

D muutos
E muutos
F muutos